

Zapytanie I

Treść pytania :

W związku z udziałem w postępowaniu proszę o wyjaśnienie jaki kocioł ma być zastosowany w instalacji c.o., ponieważ kocioł Vitogas 100-F został wycofany ze sprzedaży. Wycofane ze sprzedaży zostały również pompy Grunfos UPS - proszę o wskazanie zamienników.

Odpowiedź :

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z opisem technicznym projektu branży sanitarnej:

*"Wszelkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producenta są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów elementów wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań, urządzeń i aparatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie gorszego niż przywołany w dokumentacji."*

i:

*"Ewentualnie podane nazwy własne producentów lub wyrobów należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej."*

W związku z powyższym Wykonawca winien zapoznać się z DTR zaproponowanych urządzeń (ogólnodostępne na stronach internetowych) i zaproponować w swojej ofercie równorzędne technicznie, a najkorzystniejsze cenowo, urządzenia dostępne obecnie na rynku.